

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0120/03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: Dörrar i E-klass

Brandjalusi Rimsafe 120

Innehavare	Rimnäs Svetsteknik AB, Gesällvägen 10, 546 33 Karlsborg, tel: 0505-101 60, fax: 0505-592 60, e-post: bengt@rimnas.se , hemsida: www.rimnas.se , org. nr: 556556-2427.
Produkt	Brandjalusi Rimsafe 120, oisolerad vertikal brandskyddsjalusi av stålplåt, max storlek B = 8 m, H = 4,5 m och max area 24 m ² , E 240.
Avsedd användning	Brandcellsskiljande vertikal jalusi i byggnader.
Handelsnamn	Rimsafe 120
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Brandteknisk klass E 240 5:22
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning för Rimsafe 120 (4 sidor) daterad 2008-03-09 Funktionsbeskrivning av elskåp till Rimsafe 120 (1 sida) daterad 2003-06-03
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-06-13 med dnr 210-03-0150 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Rimnäs Svetsteknik AB, Karlsborg

2008-08-13

Tg-bevis nr 0120/03

- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|--|---|
| Innehavare/tillverkningsställe | Rimnäs Svetsteknik AB, Karlsborg |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| SITAC:s ackrediteringsnummer | SITAC 1422 |
| Produktens typbeteckning | Rimsafe 120 |
| Typgodkännandebevisets nummer | 0120/03 |
| Brandteknisk klass | E 240 |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | nr/datum |
| Besiktningsorgan | SP |
- Bedömnings-
underlag** Rapport nr P205741 samt utlåtande nr P205741B daterat 2006-02-07 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Ritningar enligt "Ritningsregister RimSafe 120 Brandjalusi" daterat 2006-01-04.
- Kommentarer** Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.
- Vid fastställandet (enligt BBR 2:42) av att brandskyddstekniska installationer är i driftklart skick skall jalousin funktionsprovas. Journalförd funktionsprovning skall därefter utföras minst fyra gånger per år. En enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning för kontrollens utförande skall i enlighet med BBR 2:42 finnas vid jalousin.
- I den brandskyddsdocumentation som skall upprättas enligt BBR 5:12 skall metoden för att säkerställa jalousins funktion redovisas. Föreskrifterna om skötsel och underhåll enligt BBR 2:41 skall även innefatta jalousin.
- Monteringen av jalousierna skall utföras av personal som är godkänd av Rimnäs Svetsteknik AB.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-03-13 och projektnummer.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-08-13.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson